



STADT NIDDA

Wilhelm-Eckhardt-Platz • 63667 Nidda • Tel.: 06043/8006-0
E-Mail: info@nidda.de • Internet: www.nidda.de

Amtliche Bekanntmachung

Härtebereich des Trinkwassers in Nidda mit den Stadtteilen

Gemäß § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Waschmittelgesetz) haben die Wasserversorgungsunternehmen dem Verbraucher den Härtebereich des Trinkwassers bekannt zu geben.

Als Härtebereiche sind festgelegt

Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)

Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)

Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht über 14 °dH)

Stadtteil	Härte mmol/l	Härte °dH	Härte- bereich	pH- Wert	Nitrat mg/l
Nidda	1,4-2,4	7,85-14	mittel	7,51-7,81	9,5-19
Nidda – Kohden	1,4	7,85	weich	7,81	9,5
Nidda – Bad-Salzhausen	1,4	7,85	weich	7,81	9,5
Nidda – Borsdorf	1,4	7,85	weich	7,81	9,5
Nidda – Harb	1,4	7,85	weich	7,81	9,5
Nidda – Ober-Widdersheim	2,1	11,78	mittel	7,59	18
Nidda – Unter-Widdersheim	2,2	12	mittel	7,71	17
Nidda – Geiß-Nidda	1,7	9,53	mittel	7,68	13
Nidda – Eichelsdorf	1,4	6,3	weich	8,21	7,3
Nidda – Ulfa	2,2	13	mittel	7,77	18
Nidda – Ober-Schmitten	1,2	6,9	weich	8,02	8,7
Nidda – Unter-Schmitten	1,4	7,85	weich	7,81	9,5
Nidda – Ober-Lais	1,7	9,7	mittel	7,88	12
Nidda – Fauerbach	1,7	9,7	mittel	7,88	12
Nidda – Schwickartshausen	1,7	9,7	mittel	7,88	12
Nidda – Michelnu	2,5	14	mittel	7,58	19
Nidda – Wallernhausen	2,5	14	mittel	7,58	19
Nidda – Stornfels	1,9	11	mittel	7,50	5,6

Aufgestellt: Nidda, 13.01.2025

Magistrat der Stadt Nidda

Thorsten Eberhard
Bürgermeister